

PHỤ LỤC PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn mời chào giá ngày 21 tháng 4 năm 2026)

1. **Yêu cầu chung:** Vệ sinh bảo trì 2 lần/năm, thời gian 6 tháng/1 đợt bảo trì
2. **Yêu cầu cấu hình và chỉ tiêu kỹ thuật:**

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Số lần bảo trì/năm
	Công việc bảo trì bao gồm: -Kiểm tra áp suất gas làm lạnh (gas R404:20-25Psi và gas R134:15-20Psi) -Kiểm tra độ ồn, độ rung lắc các động cơ quạt làm lạnh -Kiểm tra các động cơ quạt giải nhiệt hơi nóng (Tụ quạt và độ trơn của rotor) -Kiểm tra dòng điện, điện áp cho từng máy của các tủ, đo thông mạch cách điện trong các tủ điện, mạch điều khiển tủ -Kiểm tra cân chỉnh nhiệt độ cài đặt cho máy (thời gian làm lạnh và thời gian xả đá) -Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt của dàn nóng -Vệ sinh các quạt giải nhiệt dàn ngưng -Vận hành chạy lại hệ thống	cái	6	2

3. **Yêu cầu khác:** Thời gian thực hiện 12 tháng, trong thời gian bảo trì nhà thầu phải tuân thủ đúng các qui trình bảo trì.